





参考様式

課長	課長補佐	担当
		


27. 9. 1

材料（機器）搬入報告書		No. _____
中央コンサルタンツ株式会社 工事監理者 矢野 勝也		平成27年 8月25日
請負者 株式会社 逸和工務店 現場代理人 牧野 達也		
工事名称 公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事		
下記の 材料（機器）について 搬入 しました。検査の結果適合していることを確認しましたので報告します。		
工事区分	内 容	
コンクリート工事	フレッシュコンクリート 普-27-18-25-N	
搬入日	平成27年 8月 24 日 9時30分	
確認事項・記事	基礎のコンクリートの搬入が完了しました。	写真No.
再 検 査 等	押印をもって検査合格とする	
	工事監理者 	監理技術者 (主任技術者) 


H27. 8. 25




工種 コンクリート工事
 種別 フレッシュコンクリート(普
 -27-18-25-N)の試験 基礎)
 細別 試料採取
 区分 品質管理写真
 題名 公園緑地整備工事(交付金)
 (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事
 箇所 基礎



工種 コンクリート工事
 種別 フレッシュコンクリート(普
 -27-18-25-N)の試験 基礎)
 細別 圧縮強度、スランプ、空気
 量、塩化物試験
 区分 品質管理写真
 題名 公園緑地整備工事(交付金)
 (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事
 箇所 基礎



工種 コンクリート工事
 種別 フレッシュコンクリート(普
 -27-18-25-N)の試験 基礎)
 細別 圧縮強度、スランプ、空気
 量、塩化物試験
 区分 品質管理写真
 題名 公園緑地整備工事(交付金)
 (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事
 箇所 基礎



工種 コンクリート工事
 種別 フレッシュコンクリート(普
 -27-18-25-N)の試験 基礎)

細別 供試体作成 検印証入れ

区分 品質管理写真

題名 公園緑地整備工事(交付金)
 (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事

箇所



工種 コンクリート工事
 種別 フレッシュコンクリート(普
 -27-18-25-N)の試験 基礎)

細別 供試体作成 検印証入れ

区分 品質管理写真

題名 公園緑地整備工事(交付金)
 (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事

箇所




工種 コンクリート工事
 種別 フレッシュコンクリート(普
 -27-18-25-N)の試験 基礎)

細別 供試体作成 検印証入れ

区分 品質管理写真

題名 公園緑地整備工事(交付金)
 (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事

箇所




工種 コンクリート工事
 種別 フレッシュコンクリート(普
 -27-18-25-N)の試験 基礎)
 細別 供試体6本作成(圧縮強度試
 験)

区分 品質管理写真

題名 公園緑地整備工事(交付金)
 (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事

箇所



工種 コンクリート工事
 種別 フレッシュコンクリート(普
 -27-18-25-N)の試験 基礎)

細別 スランプ 18 5cm

区分 品質管理写真

題名 公園緑地整備工事(交付金)
 (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事

箇所




工種 コンクリート工事
 種別 フレッシュコンクリート(普
 -27-18-25-N)の試験 基礎)

細別 空気量 4.05%

区分 品質管理写真

題名 公園緑地整備工事(交付金)
 (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事

箇所



工種 コンクリート工事
 種別 フレッシュコンクリート(普
 -27-18-25-N)の試験 基礎)
 細別 空気量 4.05%
 区分 品質管理写真
 題名 公園緑地整備工事(交付金)
 (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事
 箇所



工種 コンクリート工事
 種別 フレッシュコンクリート(普
 -27-18-25-N)の試験 基礎)
 細別 塩化物量試験カントブ読み(
 0.04Kg/m³ 判定合格)
 区分 品質管理写真
 題名 公園緑地整備工事(交付金)
 (仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事
 箇所